

**смоленское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина»**

Утверждаю
Директор СОГБПОУ
«Вяземский медицинский колледж
имени Е.О. Мухина»
Т.Н.Анискевич
19 октября 2021 года



**План
устранения выявленных нарушений обязательных требований
пожарной безопасности в СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж
имени Е.О.Мухина"**

№ п/п	Виды работ (пункт выявленных нарушений пожарной безопасности)	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении
г. Вязьма ул. Бауманская д.1 (здание колледжа)			
1.	Разработка и согласование проектно-сметной документации по замене пластика на путях эвакуации в коридоре первого этажа и в буфете колледжа (п.1)	2 квартал 2022 г.	
2.	Проведение работ по замене пластика на путях эвакуации в коридоре первого этажа и в буфете колледжа, облицовка стен огнеупорным строительным материалом (п.1)	до 30.08.2022 г.	
3.	Перенос огнетушителей на высоту не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (п.2).	19.10.2021 г.	
4.	Разработка и согласование новой проектно-сметной технической документации на системы противопожарной защиты в здании колледжа (пп. 3, 8,10)	1 квартал 2022 г.	
5.	Монтаж новой автоматической пожарной сигнализации в здании колледжа (пп.3,8,10)	2 квартал 2022 г.	

6.	Установка на двери, ведущие в лестничные клетки, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (п.4)	до 15.11.2021 г.	
7.	Закупка ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 фонаря и 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного (п. 5)	до 30.11.2021 г.	
8.	Замена эвакуационных знаков пожарной безопасности в составе СОУЭ (направления движений) в лестничных клетках и коридорах на путях эвакуации с соответствии с требованиями пожарной безопасности (п.6)	до 30.11.2021 г.	
9.	Установка в спортивном зале возле эвакуационного выхода ручного пожарного извещателя (п.7)	до 30.11.2021 г.	
10.	Разработка и согласование проектно-сметной документации на установку в коридорах на первом и втором этажах здания перегородок с дверьми, отделяющими коридор от лестничной клетки (п.9)	1 квартал 2022 г.	
11.	Установка в коридорах на первом и втором этажах здания перегородок с дверьми, отделяющими коридор от лестничной клетки (п.9)	2 квартал 2022 г.	
г. Вязьма ул. Бауманская д.3 (здание общежития)			
12.	Разработка и согласование новой проектно-сметной технической документации на системы противопожарной	1 квартал 2022 г.	

	защиты в здании общежития (пп. 11, 12,19)		
13.	Монтаж новой автоматической пожарной сигнализации в здании общежития (пп.12,19)	2 квартал 2022 г.	
14.	Установка на двери, ведущие в лестничные клетки, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (п. 13)	до 15.11.2021 г.	
15.	Закупка ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 фонаря и 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного (п. 15)	до 30.11.2021 г.	
16.	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровель (стропила, обрешетка) (п.16)	до 30.10.2021	
17.	Ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и проведение его проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п.17)	1 квартал 2022 г.	
18.	Закупка и установка шкафа пожарного для размещения пожарного крана (ов) (ШП-К) в соответствии с ГОСТом 51844-2009 (п.18)	1 квартал 2022 г.	
19.	Эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы со второго этажа здания общежития (п.14)	до 01.11.2021	
20.	Демонтаж наружной пожарной лестницы со второго этажа здания общежития в связи с несоответствием требованиям,	2 квартал 2022 г.	

	установленным ГОСТ Р 53254-2009 (п.20)		
21.	Разработка и согласование проектно-сметной документации на новую наружную пожарную лестницу со второго этажа здания общежития, изготовление и монтаж новой наружной пожарной лестницы (п.20)	2 квартал 2022 г.	

Начальник хозяйственного отдела,
ответственный за пожарную безопасность:



Н.Н. Кореньков